

Bilag 7.

Funktionsbeskrivelse Udvendig belysning.

Bygnings- og park belysning

1.	Udvendig belysning	1
1.1	Anlægsnr.	1
1.1.1	CTS-driftstillinger	1
1.1.2	Styringsprogram	1
1.1.3	Reguleringsprogram	1
1.1.4	Sikkerhedsfunktioner	1
1.1.5	Alarmer	1
1.1.6	Registrering	1
1.1.7	Grafisk opbygning af skærm	1

1.1.1 Tidsprogram for udvendig lys

	Styring			Regulering		
	Tidsprogram	Lux føler				
Udv LYS NR.						

1.1.1 CTS-driftstillinger

SLUK	Anlægget er slukket
AUTOMATIK	Anlægget er i automatisk drift efter styringsprogram
KONSTANT	Anlægget er i konstant drift – lyset er tændt

1.1.2 Styringsprogram, individuelt for begge anlæg

Anlægget styres efter ur og efter udvendig lysintensitetsføler – lux føler.

1.1.3 Reguleringsprogram

Der er ingen reguleringsprogram.

1.1.4 Sikkerhedsfunktioner

Der er ingen sikkerhedsfunktioner.

1.1.5 Alarmer

På CTS-anlæg gives alarmindikering, hvis CTS-omskifter ikke er i stilling AUTOMATIK.

1.1.6 Registreringer

På CTS-anlæg opsamles og lagres registrering, som følger:

- Aktuel driftstilstand for anlæggene hver for sig

1.1.7 Grafisk opbygning af skærm

På skærbilledet vises grafisk fremstilling af anlæggene.

Billedet indeholder visning af:

- Oversigtstegning med angivelse af udvendig belysning
- Alarmer i klar tekst og ID-kode
- Dato dd/mm/åå
- Ugedag mandag - søndag
- Tid tt/mm/ss
- Data fra vejrstation, udetemperatur og udvendig lysintensitet målt i lux