



Ventilation - Funktionstest

Vedr.:

Sag:

Dato:

Skærbillede

Projekteret luftmængde				
Projekteret luftmængde, i alt	Maks. =	m ³ /h	Min. =	m ³ /h
Projekteret luftmængde via rotorveksler	Maks. =	m ³ /h		
Indreguleret luftmængde, i alt jf. indreguleringsrapport af 26/3-2018	Maks. =	m ³ /h		

Udbudskrav				
Temperaturvirkningsgrad	Min.	85%		
SEL-værdi mindre end 1,8 kW pr. m ³ /s (ved 10.000 m ³ /h)				

Funktionstest					Bemærkning
Nr. 1	Målt indsugning	m ³ /h	Målt udsugning	m ³ /h	
	η indbl.	%	η udsugning	%	
	Målt Elforbrug	W			
	SEL-værdi				
Nr. 2	Målt indsugning	m ³ /h	Målt udsugning	m ³ /h	
	η indbl.	%	η udsugning	%	
	Målt Elforbrug	W			
	SEL-værdi				
Nr. 3	Målt indsugning	m ³ /h	Målt udsugning	m ³ /h	
	η indbl.	%	η udsugning	%	
	Målt Elforbrug	W			
	SEL-værdi				
Nr. 4	Målt indsugning	m ³ /h	Målt udsugning	m ³ /h	
	η indbl.	%	η udsugning	%	
	Målt Elforbrug	W			
	SEL-værdi				