



Vejgaard Vandværk a.m.b.a.
Sofievej 79
9000 Aalborg

Teknik og Miljø
Team Grundvand TM
Stigsborg Brygge 105
9400 Nørresundby
+4525199477

Sagsnr.: 2019-012200
Dok.nr.: 2019-012200-25

Åbningstider:
Man- onsdag 09.00-15.00
Torsdag 09.00-17.00
Fredag 09.00-14.00.

03.07.2026

For at sikre dig en god service ved personligt fremmøde, anbefales det, at du aftaler en tid på forhånd, enten ved at ringe til os eller benytte vores selvbetjeningsløsninger på www.aalborg.dk. Telefonen er åben alle hverdage i tidsrummet 10.00-14.00.

Fornyset tilladelse til drift af et standby UV-anlæg på Vejgaard Vandværk, Sofievej 79, 9000 Aalborg

Aalborg Kommune giver hermed Vejgaard Vandværk a.m.b.a. fortsat tilladelse til brug af UV-anlæg som standby anlæg på vandværket beliggende Sofievej 79, 9000 Aalborg.

Tilladelsen er gyldig indtil 01-07-2036.

Når drifts- og kontrolvilkår i denne tilladelse er overholdt, må anlægget tages i brug i forbindelse med bakteriologiske forureninger på vandværket og planlagte arbejder i vandbanen.

Baggrund

Aalborg Kommune meddelte den 13-02-2019 tilladelse til Vejgaard Vandværk til etablering og drift af et UV-anlæg på Vejgaard Vandværk, Sofievej 79, 9000 Aalborg.

Tilladelsen udløb den 01-03-2024.

Aalborg Kommune skrev til Vejgaard Vandværk den 04-06-2026, at tilladelsen var udløbet, og at tilladelsen skulle fornyes, hvis UV-anlægget fortsat skal kunne anvendes ved behov.

Vejgaard Vandværk oplyste ved mail af den 04-04-2026, at vandværket har samme UV-anlæg, som er godkendt af Aalborg Kommune, og at der ikke er foretaget modifikationer af nogen art.

I forbindelse med ansøgningen i 2019 om tilladelse til etablering af et certificeret og drikkevandseget UV-anlæg oplyste rådgiver på vegne af Vejgaard Vandværk, at hensigten ikke er permanent drift, men kun midlertidig drift ved behov og ved planlagt vedligehold som forebyggelse. UV-anlægget monteres i et bypass på afgang udpumpningsanlæg dvs. afgang vandværk. Anlægget vil derefter indgå i vandværkets beredskabsplan og vil kunne sættes i gang umiddelbart efter en evt. forurening er konstateret. Da der altid vil være en potentiel risiko for forurening af drikkevandet ved fx skift af filtermaterialer eller inspektion/renovering af rentvandsbeholdere, vil anlægget også kunne anvendes i disse tilfælde som en ekstra forholdsregel til sikring af forbrugernes vandkvalitet.

Tekniske forhold ved UV-anlægget

Anlægstype: Spektron 250e med eftermonteret automatisk viskersystem

Fabrikat: Wedeco

Certificering: DVGW

UV-dosis: 400 J/m²

Overvågning: Certificeret UV-sensor

Max. flow: 122 m³/h ved UVT1cm ved 94%

Aalborg Kommunes afgørelse og vilkår

I medfør af Vandforsyningslovens¹ § 21, stk. 1 meddeler Aalborg Kommune Vejgaard Vandværk fornyet tilladelse til at anvende et standby UV-anlæg på vandværket på Sofievej 79, 9000 Aalborg.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

A. Omfang

Tilladelsen omfatter vandforsyningen ved Vejgaard Vandværk, Sofievej 79.

Tilladelsen udløber 01-07-2036.

B. Vilkår

Installation

1. Anlægget skal være godkendt og velegnet til behandling af drikkevand.
2. Anlægget skal være etableret i henhold til leverandørens instruktioner.
3. UV-anlægget skal være placeret ved afgang vandværk. Der skal være etableret prøvetagningshaner før og efter UV-anlægget.
4. UV-anlægget skal køre med en belysningsintensitet fra lamperne på minimum 400J/m².²
5. Anlægget skal være tilsluttet vandværkets SRO-anlæg, eller en alarmfunktion, således der afgives alarm ved svigt fra anlægget. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal anlægget tilses 1 gang i døgnet for at sikre, at anlægget fungerer optimalt, og værdierne for belysningsintensiteten skal aflæses og føres til en logbog og opbevares på vandværket, hvor den er tilgængelig. Hvis anlægget svigter, skal tilgangen af råvand automatisk standses, og der skal straks udtages en vandprøve, og kommunen skal straks orienteres. I tilfælde af strømsvigt eller andet udfald af UV-anlægget skal tilgangen af råvand ligeledes automatisk standses.
6. Der skal føres driftsjournal over anlægget.
I journalen skal noteres vigtige drifts- og vedligeholdelsesforhold, herunder hvornår vigtigste sliddele som lamper, viskere mv. er skiftet og rengøring foretaget.
7. Kasserede eller ødelagte lamper skal håndteres som kemikalieaffald og bortskaffes efter aftale med affaldsselskabet Nordværk I/S.

¹ Vandforsyningsloven: Lovbekendtgørelse nr. 1149 af 28. oktober 2024, Lov om Vandforsyning m.v.

² I Miljøstyrelsens "Vejledning om videregående vandbehandling" fra oktober 2019 fremgår det, at der ved UV-doser på 50-400 J/m² er konstateret en reduktion på over 99 % for en lang række bakterier, mens en reduktion på 99,99 % kan kræve 100-700 J/m²

8. Væsentlige ændringer på UV-anlægget kræver en ny tilladelse.
9. Permanent drift af anlægget vil kræve en ny tilladelse.
10. Ved overtrædelse af vilkårene, eller hvis forudsætningerne for brug af UV-anlægget ændrer sig eksempelvis ved ny viden om UV-anlæg, kan tilladelsen tilbagekaldes efter Vandforsyningslovens § 34.

Drift

11. Aalborg Kommune skal orienteres forinden idriftsættelse.

12. **Ved tilkobling af UV-anlægget skal nedenstående prøvetagningsprogram følges** for at sikre, at anlægget virker, og at kvalitetskravene overholdes.

Prøverne skal analyseres for kim 22°C, coliforme bakterier, E.coli samt temperatur, udseende/lugt, og analyseresultaterne skal afrapporteres til Aalborg Kommune, Teknik og Miljø. Der skal i udgangspunktet ikke analyseres for enterokokker. Der kan stilles krav om, at der analyseres for enterokokker, hvis der er grundlag for dette.

Prøvetagningsprogram ved idriftsættelse af anlægget:

Opstartsdagen:	Der udtages prøver før og efter anlægget senest 24 timer efter idriftsættelse
Dag 7:	Der udtages prøver før og efter anlægget
Derefter hver 14. dag:	Der udtages prøver før og efter anlægget

Det vil sige, at der senest 24 timer efter idriftsættelse af UV-anlægget skal udtages samtidige prøver fra før og efter UV-anlægget samme dag.

Efter en uge udtages samtidige prøver, og er kvalitetskravene overholdt, skal der hver 14. dag udtages en prøve før og efter UV-anlægget. Aalborg Kommune kan, hvis analyseresultaterne taler for det, øge prøvefrekvensen.

13. Tilkobling af UV-anlægget kan ikke erstatte en kogeanbefaling, Hvis der er konstateret en bakterieoverskridelse, og der er givet, eller det kan forventes, at der vil blive givet påbud om kogeanbefaling, kan kogeanbefalingen kun ophæves af Aalborg Kommune efter samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed, og dette er med baggrund i tilstrækkelige rene prøver. Dette betyder, at Vejgaard Vandværk **IKKE** selv kan ophæve en kogeanbefaling ved at tænde UV-anlægget.

14. **Anlægget kan KUN tages ud af drift** efter forudgående aftale med Aalborg Kommune. Det kan aftales på forhånd med Aalborg Kommune, hvornår anlægget må tages ud af drift.

Partshøring og aktindsigt

Udkastet til "Fornytt tilladelse til drift af et standby UV-anlæg på Vejgaard Vandværk" har den 30-06-2026 været sendt i partshøring hos Vejgaard Vandværk, som den 30-06-2026 svarede, at eneste kommentar til tilladelsen er, at der er eftermonteret et godkendt visker system.

Aktindsigt

Jævnfør Forvaltningsloven har I som vandværk ret til aktindsigt i jeres sag.

Klagevejledning

Afgørelser efter vandforsyningsloven kan efter lovens § 75 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er annonceret.

Afgørelsen kan ifølge vandforsyningslovens § 80 påklages af:

- Ansøger
- Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Forbrugerrådet Tænk

En klage har ifølge vandforsyningslovens § 78, stykke 3 og 4 opsættende virkning i forhold til påbegyndelsen af eventuelle bygge- og anlægsarbejder medmindre klagenævnet bestemmer andet.

Hvis udnyttelsen af tilladelsen forudsætter udførelse af bygge- og anlægsarbejder, må sådanne arbejder ikke påbegyndes før klagefristens udløb.

Sådan klager du

Klage over denne afgørelse, skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen indsendes via Klageportalen, der ligger på [Nævneshus \(naevneneshus.dk\)](https://naevneneshus.dk). Der skal logges på [Klageportalen - Nævneshus \(naevneneshus.dk\)](https://klageportalen-naevneneshus.dk). Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når der klages, skal der betales et gebyr.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til andet. For at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen på Aalborg Kommunes hjemmeside. Offentliggørelsen har fundet sted den 03-07-2026, og klagefristen udløber derfor den 31-07-2026.

Gebyr for klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

I henhold til § 18, stykke 1 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, skal der betales et gebyr på 900 kroner for privatpersoners og 1.800 kroner for virksomheders og organisationers vedkommende (2016-niveau) for behandling af klager, der indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Civil retssag

Aalborg Kommunes afgørelser kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Til orientering skal oplyses, at uanset, om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter den meddelte afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Offentliggørelse

Afgørelsen om "Fornytt tilladelse til drift af et standby UV-anlæg på Vejgaard Vandværk" er den 03-07-2026 offentliggjort på [Aalborg Kommunes](https://aalborgkommune.dk) hjemmeside.

Kontakt

Har I spørgsmål til denne afgørelse, kan I sende en mail til myndighed.service@aalborg.dk.

I er også velkomne til at kontakte Kristine Lohmann Pedersen på telefon 2519 9477.

Venlig hilsen

Kristine Lohmann Pedersen
Civilingeniør

+4525199477

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk.
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.

Kopi til:

Styrelsen for Patientsikkerhed (trvest@stps.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbund (himmerland@sportsfiskerforbundet.dk)

Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)

Forbrugerrådet (fbr@fbr.dk)