



Aalborg Kommune (Teknik og Miljø)
Stigsborg Brygge 105
9400 Nørresundby
Att.: Nickolai Knudsen

Teknik og Miljø
Natur Vej og BBR TM
Stigsborg Brygge 105
9400 Nørresundby
+4599312248

Sagsnr.: 2025-046513
Dok.nr.: 2025-046513-45

Åbningstider:
Man- onsdag 09.00-15.00
Torsdag 09.00-17.00
Fredag 09.00-14.00.

03.07.2026

For at sikre dig en god service ved personligt fremmøde, anbefales det, at du aftaler en tid på forhånd, enten ved at ringe til os eller benytte vores selvbetjeningsløsninger på www.aalborg.dk. Telefonen er åben alle hverdage i tidsrummet 10.00-14.00.


Tilladelse til etablering af brønd og stikledning på matr.nr. 7000dc Lindholm By, Hvorup, samt til etablering af nyt udløbsrør i eksisterende brønd på matr.nr. 12e Hvorup By, Hvorup

Projektbeskrivelse

I forbindelse med udvidelse af erhvervsområdet ved Bouet i Nørresundby skal vejnettet i området ombygges. Den fembenede rundkørsel omdannes til et firbenet signalreguleret kryds og Gammel Høvej forlægges fra den fembenede rundkørsel til Hjørring Landevej. Desuden udvides Hjørring Landevej i begge sider af vejen.

Vejafvanding for Hjørring Landevej

Det eksisterende vejafvandingssystem omkring Hjørring Landevej består af vejgrøfter, som leder vandet mod nord til en rørlagt ledning som befinder sig i vestsiden af Hjørring Landevej, hvorefter den krydser vejen og ligger i østsiden. Ledningen ligger under de eksisterende vejgrøfter (*figur 1*). Ledningen er etableret af Vejdirektoratet men er sidenhen blevet overdraget til Aalborg Kommune. Ledningen er anlagt ifm. anlæggelse af Hjørring Landevej, som har afskåret et mindre oplands naturlige afstrømning. I vandsynsprotokol af 15. oktober 1996 er ledningen beskrevet som vandløb nr. 8, som skal lede oplandsvand og vejvand til regnvandsbassin nr. 18 (R18), som har udledning til Helledisgrøften Øst. I servitut om ledningen af d. 30. oktober 2003 er rørledningens placering tinglyst på en række matrikler og vandløbsmyndigheden er påtaleberettiget. På baggrund af dette vurderes, at ledningen har status som et privat vandløb og er omfattet af vandløbslovens bestemmelser.



Figur 1: Eksisterende afvandingsystem for området omkring Hjørring Landevej.

De eksisterende afstrømninger på terræn ændres ikke væsentligt i forbindelse med vejudvidelserne, da en stor del af de eksisterende vejgrøfter genetableres. Dog fjernes en vejgrøft vest for Hjørring Landevej ved matr.nr. 8b Lindholm By, Hvorup. Vejgrøften fjernes i det fremtidige vejprojekt, da der ikke er plads til at etablere en ny. Den eksisterende vejgrøft leder både vejvand samt overfladeafstrømning fra matr.nr. 8b Lindholm By, Hvorup mod nord til brønd 3604 og videre til den tinglyste ledning. I forbindelse med vejprojektet etableres kantsten, så vejvandet fra Hjørring Landevej opsamles i brønde og ledninger som tilsluttes brønd nr. 3604 og ledes videre i den tinglyste ledning.


Ud fra modellering i Scalgo Live, vurderes det at nedlæggelse af vejgrøften vil medføre at overfladevand fra vejskråningen og matr.nr. 8b Lindholm By, Hvorup stuver op på terræn.

For at sikre, at matr.nr. 8b Lindholm By, Hvorup fortsat kan aflede overfladevand, via de eksisterende strømningsveje, etableres en ny brønd med kuppelrist i skråningsfoden indenfor vejmatriklen øst for bebyggelsen. Desuden genanvendes en brønd med kuppelrist syd for matr.nr. 8b Lindholm By, Hvorup. Brøndene får afløb til den eksisterende tinglyste ledning i Hjørring Landevej. Den nye brønd og stikledning er nærmere beskrevet i denne afgørelse.


Vejarealernes hydrauliske oplande

Det eksisterende opland, der tilledes regnvandsbassin R18 og den tinglyste ledning, er estimeret til at udgøre omkring 3,66 ha. De fremtidige hydrauliske oplande ændres i forbindelse med

vejprojektet (figur 2 og 3). Efter etablering af vejprojektet afledes et opland svarende til det, der afledes i den eksisterende situation på 3,66 ha til regnvandsbassin R18 og den tinglyste ledning.



Figur 2: Eksisterende befæstede areal som ledes til regnvandsbassin (R18) gennem tinglyst ledning i Hjørring Landevej. Er opgjort til 3,66 ha.



Figur 3: Fremtidig situation med inddeling i fremtidige hydrauliske oplande. Opland som ledes til regnvandsbassin (R18) gennem tinglyst ledning i Hjørring Landevej er opgjort til 3,66 ha.


Vandet fra vejarealernes opland som ledes til regnvandsbassin R18, ledes via den tinglyste ledning gennem brønd nr. 3604. I den eksisterende situation ledes vejvandet til brønd 3604 gennem

én vejafvandingsledning fra øst. I den fremtidige situation bliver vejvandet ledt til brønden gennem to vejafvandingsledninger - den eksisterende fra øst og en ny fra vest (fra Gammel Høvejs nye vejtracé). Derfor skal der etableres et nyt udløbsrør i brønd nr. 3604. Det nye udløbsrør i brønd 3604 er nærmere beskrevet i denne afgørelse.


Afgørelse

Aalborg Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af ny brønd med kuppelrist og stikledning på 3,5 m som tilsluttes den eksisterende ledning på matr.nr. 7000dc Lindholm By, Hvorup jf. vandløbslovens § 21. Den eksisterende ledning befinder sig langs Hjørring Landevejs vestside, og har jf. vandsynsprotokol af 15. oktober 1996 status som et privat vandløb. Aalborg Kommune meddeler ligeledes tilladelse til at stikledning tilkobles og får udløb i den eksisterende ledning jf. § 47 i vandløbsloven.

Desuden gives der tilladelse til, at der etableres et nyt udløbsrør i brønd nr. 3604 på matr.nr. 12e Hvorup By, Hvorup, jf. § 47 i vandløbsloven. Udløbsrøret afleder vejvand fra Gammel Høvejs nye vejtracé.



Figur 1: Oversigtskort over projektområdet. Gule streger angiver matrikelskel. Den røde cirkel viser hvor ny brønd, stikledning og udløb til eksisterende ledning etableres. Den blå cirkel viser hvor nyt udløbsrør i eksisterende brønd nr. 3604 etableres.



Figur 2:

a) Kortudsnit af vejafvandingsplaner: Grå linjer viser de gamle vejplaner, samt matrikelskel. Sorte linjer viser nye vejplaner. Pink stiplede linje viser eksisterende tinglyst ledning. Blå stiplede linje viser nye vejafvandingsledninger. Cirkler angiver brønde og kryds angiver nye udløb til eksisterende ledninger.

b) I den sorte boble fremgår eksisterende brønd nr. 3604 (pink cirkel) hvor det nye udløbsrør etableres.

c) I den sorte boble fremgår den nye brønd (blå cirkel) og stikledning (blå stiplede linje) samt udløbspunkt i eksisterende ledning (blåt kryds).

Vilkår for tilladelsen

Tilladelsen til ovenstående gives på følgende vilkår:

- at projektet udføres i overensstemmelse med det fremsendte projekt.
- at udløbsrør etableres på en sådan måde, at udløbsrøret tilpasses den eksisterende lednings profil og ikke ændrer vandføringen.
- at samtlige udgifter i forbindelse med projektet afholdes af bygherren.
- at den fremtidige vedligeholdelse og drift afholdes af bredejer.
- at anlægsarbejdet tilrettelægges og udføres på en sådan måde, at det ikke giver anledning til sedimenttransport til den eksisterende ledning, og at vandets frie løb ikke hindres.
- at eventuelle gener i form af overfladevand, forårsaget af i anlægsperioden, vil blive afhjulpet af bygherre.
- at vandløbsmyndigheden orienteres nærmere inden projektet igangsættes, således at vandløbsmyndigheden kan udføre tilsyn. Dette vilkår fritager ikke bygherren for at føre behørigt dagligt tilsyn under arbejdets udførelse.
- Når arbejdet er udført, meddeles det til Aalborg Kommune, Myndighed og Service (myndighed.service@aalborg.dk) senest 1 uge efter arbejdets ophør. Færdigmelding skal indeholde oplysninger om projektet er udført i overensstemmelse med vilkår og ansøgte projekt. Herunder skal færdigmelding indeholde opmålinger med faktisk terrænkote og bundkote for den nye brønd samt bundkote for stikledning ved udløb fra ny brønd og ved tilslutning til den eksisterende ledning.

Klageadgang

Kommunens afgørelse kan bortset fra afgørelser af økonomiske forhold påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

For så vidt angår økonomiske forhold kan spørgsmålet forlanges indbragt for taksationsmyndigheden.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort/meddelt. Klagefristen udløber 31-07-2026.

Klagevejledning fremgår til sidst i tilladelsen.

Grundlag for Kommunens afgørelse

Ansøgningen er behandlet i henhold til:

- §§ 21 og 47 og kapitel 15 og 16 i lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 om vandløb, Vandløbsloven.
- Kapitel 2, 4, 5 og 8 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v.
- §6 i bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
- Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
- Bekendtgørelse nr. 1608 af 9. december 2024 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Myndighedsinhabilitet

Aalborg Kommune - Myndighed og Service, har ved indledningen af sagsbehandlingen i denne sag, været opmærksom på, at Aalborg Kommune er projektejer og bygherre i projektet om etablering af vandløbsprojektet, som er baggrunden for denne sags behandling. Det er tillige Aalborg Kommune, som har ansøgt om en tilladelse efter vandløbslovens §§ 21 og 47. Aalborg Kommune har derfor en konkret, væsentlig, direkte og individuel interesse (partstatus) i at opnå tilladelse. Vi har på denne baggrund vurderet, at der foreligger myndighedsinhabilitet.

Vandløbsloven indeholder ikke regler om henskydelse til et andet organ i et tilfælde som det foreliggende. Desuden kan en kommunalbestyrelse generelt ikke substitueres ved, at sagen henskydes til en anden kommune. Det er dermed forudsat i lovgivningen, at der ikke skal ske substitution i sager som denne, og Aalborg Kommune er derfor kompetent myndighed på at træffe afgørelse i sagen på trods af myndighedsinhabiliteten.

For at afbøde interessekonflikten er der truffet følgende forholdsregler, som sikrer sagligheden i sagsbehandlingen, såvel som tilliden til forvaltningen:

- Håndteringen af vandløbsprojektet har været inddelt i et myndighedsspor og et projektspor
- Projektet er blevet udarbejdet af forvaltningsgrenen Projekter og Koordinering
- Myndighedssagen er blevet behandlet i forvaltningsgrenen Myndighed og Service
- Der har i sagsbehandlingen til stadighed været en skærpet opmærksomhed på at sikre en fuldt ud saglig vurdering af sagen
- Der er blevet indhentet fagkundskab fra privat rådgivningsvirksomhed NIRAS A/S

Ansøgning og projektbeskrivelse

Aalborg Kommune, Vandløbsmyndighed, har d. 10. april 2026 modtaget en ansøgning fra NIRAS A/S på vegne af Aalborg Kommune, Teknik og Miljø, Projekter og Koordinering, om tilladelse til at etablere et nyt anlæg til håndtering af overfladevand på matr.nr. 7000dc Lindholm By, Hvorup. Anlægget består af en brønd med kuppelrist og stikledning, som får udløb i eksisterende ledning. Dertil er der ansøgt om tilladelse til etablering af udløbsrør fra stikledning til eksisterende ledning beliggende langs Hjørring Landevejs vestside på matr.nr. 7000dc Lindholm By, Hvorup.

Derudover er der ansøgt om tilladelse til etablering af et nyt udløbsrør i en eksisterende brønd (brønd nr. 3604) på matr.nr. 12e Hvorup By, Hvorup. Fra den eksisterende brønd afledes vand videre til den tinglyste ledning beliggende langs Hjørring Landevej.

Der er modtaget supplerende oplysninger d. 22., 28. og 30. april 2026.

Hele vejprojektet udføres fra januar 2027 – juni 2029. Forventeligt sættes brønde og tilkobles eksisterende ledning i marts-maj 2028.

Teknisk beskrivelse

Anlægget på matr.nr. 7000dc Lindholm By, Hvorup består af en Ø600 mm plast brønd med bundkote 2,5 m DVR90 med 0,5 m sandfang og kuppelrist, som placeres ved den nye skråningsfod i dybdepunkt. Fra den nye brønd etableres en stikledning. Stikledningen er et Ø200 mm PVC-rør med en længde på 3,5 m og hældning på 296,3‰. Stikledningens bundkote i udløb til eksisterende ledning er 1,96 m DVR90 og bundkote for den eksisterende ledning i udløbspunktet er 1,56 m DVR90. Eksisterende ledning er en Ø600 mm betonledning.

Det nye udløbsrør som etableres i den eksisterende brønd (nr. 3604) på matr.nr. 12e Hvorup By, Hvorup består af et Ø400 mm pvc udløbsrør med en hældning på 12,4‰. Udløbsrørets bundkote i udløb til eksisterende brønd er 1,45 m DVR90. Udløbsrøret leder vejvand fra en del af det befæstede oplandsareal og kommer ind fra vest. Den eksisterende brønd er en Ø1250 mm betonbrønd.

Aalborg Kommunes vurdering og begrundelse

Hydrauliske forhold

Det hydrauliske opland der tilledes den tinglyste ledning og regnvandsbassin R18 ændres ifm. vejprojektet, men selve oplandsarealets størrelse ændres ikke. Det eksisterende opland er estimeret til at udgøre omkring 3,66 ha. Efter vejprojektets etablering vil et tilsvarende areal afvander til den tinglyste ledning og regnvandsbassin R18. At vejoplandet fremover afleder igennem to udløb i brønd 3604 i stedet for ét udløb, vurderes ikke at påvirke afstrømningen i den tinglyste ledning eller nedstrøms i vandløbssystemet.

Overfladevand fra vejskråning og matr.nr. 8b Lindholm By, Hvorup blev tidligere afledt til vejgrøft og videre til den tinglyste ledning. Fremover tilledes det igennem to brønde med kuppelrist og udløb til den samme ledning ca. 100 og 150 m opstrøms hvor det tidligere blev udledt til den tinglyste ledning. På baggrund af dette, vurderes at projektområdets historiske afvandings- og afstrømningsforhold ikke ændres. Påvirkningen af projektet vurderes at have en lokal påvirkning omkring udløbspunktet i den tinglyste ledning. Projektet vurderes ikke at have en væsentlig betydning for afstrømningen i den tinglyste ledning, grundet oplandets størrelse er uændret.

Natur- og miljøforhold

Afvanding af det omkringliggende areal ledes fortsat til den eksisterende ledning langs Hjørring Landevej. Den eksisterende ledning har udløb til det offentlige vandløb Helledisgrøften Øst, via forsinkelsesbassin R18, som er beskyttet efter §3 i naturbeskyttelsesloven. Helledisgrøften Øst er ligeledes §3-beskyttet og er i vandområdeplaner 2021-2027 efter genbesøget målsat til godt økologisk potentiale og god kemisk tilstand. Der er ikke målopfyldelse i Helledisgrøften Øst og den samlede økologiske tilstand er vurderet til moderat økologisk potentiale og god kemisk tilstand. I Helledisgrøften Øst er det økologiske potentiale, efter genbesøget af vandområdeplan 2021-2027, for kvalitetselementerne smådyr og planterne vurderet moderat, det økologiske potentiale for nationalt specifikke stoffer vurderes godt og for fisk og alger er tilstanden ukendt. Den kemiske tilstand er vurderet god.

Helledisgrøften Øst har udløb i det målsatte kystvand Nibe Bredning og Langerak. Den samlede økologiske tilstand for det målsatte kystvand er efter genbesøget af vandområdeplanen 2021-2027 vurderet ringe. Den økologiske tilstand for kvalitetselementerne fytoplankton og rodfæstede bundplanter er vurderet ringe, og for bunddyr moderat og for nationalt specifikke stoffer er den økologiske tilstand vurderet ikke-god. Der er ikke en anvendelig tilstandsvurdering af kvalitetselementerne iltforhold og vandets klarhed. Den kemiske tilstand er vurderet ikke-god for stoffer optaget på EU's liste over prioriterede stoffer.

Projektområdets historiske afvandings- og afstrømningsforhold ændres ikke. De samme arealer afvander til samme eksisterende rørledning. At udløbspunktet for overfladeafstrømningen flyttes ca. 100 m og 150 m opstrøms samme rørlagte ledning vurderes at have en underordnet betydning

for den rørlagte ledning lokalt. På baggrund af dette vurderes projektet ikke at påvirke forsinkelsesbassin R18 eller Helledisgrøften Øst som §3-beskyttet natur.

Det vurderes, at vandløbsprojektet ikke vil have en væsentlig påvirkning på kvalitetselementerne og den økologiske tilstand i Helledisgrøften Øst, og at vandløbsprojektet ikke forringer tilstanden eller er til hinder for at der opnås målopfyldelse i nedstrøms målsatte vandområder.

Ca. 40 m nord for projektet befinder sig en §3-beskyttet sø. Der er ikke hydraulisk kontakt mellem søen det nye anlæg til håndtering af overfladevand. Det vurderes ikke at projektet vil påvirke tilstanden af den §3-beskyttede sø.

Vandløbsmyndigheden vurderer, at etablering af en ny brønd med stikledning til eksisterende tinglyste ledning langs Hjørring Landevej og nyt udløbsrør i brønd 3604 ikke har væsentlig indflydelse på den tinglyste lednings og nedstrøms liggende vandområders afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, hvorfor vandløbsmyndigheden har undladt at foretage offentlig bekendtgørelse af projektet og at afholde møde om sagen, jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v.

Tilladelse til gravearbejde i vejmatricken skal indhentes særskilt hos vejmyndigheden.

Natura 2000

Projektet ligger ikke i Natura 2000-område. Det nærmeste Natura 2000-område er nr. 218 – Hammer Bakker, østlig del. Natura 2000-området udgøres af Habitatområde H218. I luftlinje ligger projektområdet ca. 4 km syd for Natura 2000-området. Vandløbsreguleringsprojektet vurderes ikke at kunne påvirke det beskyttede område, da der ikke er hydraulisk kontakt til området og grundet projektets omfang og karakteristika.

Afstrømningsmæssigt afledes der potentielt vand til Natura 2000-område nr. 14 – Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord og Natura 2000-område nr. 15 – Nisum Bredning, Halkær og Sønderup Ådal. Natura 2000-område nr. 14 udgøres af Habitatområde H14 og Fuglebeskyttelsesområde F2 og F15. Natura 2000-område nr. 15 udgøres af Habitatområde H15 og Fuglebeskyttelsesområde F1.

Afstrømningsmæssigt ligger projektområdet 23 km fra Natura 2000-område nr. 14. Det samme oplandsareal afledes gennem eksisterende ledning til Helledisgrøften Øst via forsinkelsesbassin R18. Helledisgrøften Øst løber ud i Limfjorden, hvorefter vandet kan løbe øst på mod Natura 2000-område nr. 14 ved østgående strømning i Limfjorden.

Ca. 11 km vest for udløb fra Helledisgrøften Øst til Limfjorden ligger Natura 2000-område nr. 15.

Aalborg Kommune har vurderet, at dette projekt, hverken i sig selv eller i forbindelse med andre projekter vil give anledning til væsentlig påvirkning på Natura 2000-områderne, herunder de naturtyper og arter, der er på udpegningsgrundlaget for de beskyttede områder. Dette begrundes med at påvirkningen fra projektet vil være af meget lokal karakter og kun berøre den eksisterende ledning omkring det ændrede udløbspunkt. Projektområdets historiske afvandings- og afstrømningsforhold ændres ikke, så det vurderes at projektet ikke vil påvirke Natura 2000-områderne.

Bilag IV-arter

Der er ikke registreret dyre- eller plantearter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV indenfor projektområdet.

Der er potentielt følgende bilag IV-arter i samme UTM-kvadret som projektområdet er beliggende i: Markfirben, Stor vandsalamander, Løgfrø, Spidssnudet frø, Strandtudse, Grøn mosaikgoldsmed, Odder, Brandts flagermus, Damflagermus, Vandflagermus, Troldflagermus, Dværgflagermus, Pipistrellflagermus, Brunflagermus, Sydflagermus, Skimmelflagermus, Brun langøre, Spækhugger, Marsvin, Hvidhval.

Der er indenfor 1 km radius fra projektområdet registreret en observation af bilag IV-arter. Det er en odder, der i august 2022 er registreret trafikdræbt på E39 ca. 350 m sydvest for projektområdet.

Odder findes udbredt i Aalborg Kommunes vandløbssystemer og kan derfor potentielt forekomme indenfor projektområdet. Den eksisterende tinglyste ledning er rørlagt og utilgængelig for odder. Brønd med kuppelrist og stikledning er en del af det lukkede vandløbssystem og utilgængeligt for odder. På baggrund af dette vurderes projektområdet ikke at være egnet som yngle- og rasteområde for odder, heller ikke som korridor til andre vandløbssystemer. Øvrige arter på habitatdirektivets bilag IV vurderes ikke at blive påvirket af projektet.

Grundet projektets art, dimensioner og placering vurderes dette projekt ikke at beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV litra b), i alle livsstadier.

Vurderingen er foretaget på baggrund af tilgængelige data over fund af arter (Aalborg Kommunes egne registreringer, Naturdata i Danmarks Miljøportal, naturbasen samt arter.dk).

Økonomiske forhold

De økonomiske forhold i forbindelse med projektet er afklaret, i det bygherre Aalborg Kommune afholder samtlige omkostninger til projektet.

Den nye brønd og stikledning på matr.nr. 7000dc Lindholm By, Hvorup anlægges som en del af den eksisterende ledning. Det får status som privat vandløb, og skal vedligeholdes i overensstemmelse med vandløbslovens bestemmelser. De fremtidige vedligeholdelsesomkostninger af brønd og stikledning påhviler bredejer.

Partshøring

Ansøger og ejer af matr.nr. 8b Lindholm By, Hvorup, samt ejer af matr.nr. 12e Hvorup By, Hvorup har haft et udkast af tilladelsen i partshøring. Ejer af matr.nr. 8b Lindholm By, Hvorup, anses som part i sagen, da projektet skal sikre at eksisterende overfladeafstrømning fra deres ejendom bevarer. Ejer af matr.nr. 12e Hvorup By, Hvorup anses som part i sagen, da brønd 3604 er placeret på deres ejendom.

Der er kommet bemærkninger fra ansøgers rådgiver, NIRAS A/S, som er indarbejdet i afgørelsen.

VVM Screening

Dette projekt er en del af et større vejprojekt som er kort beskrevet under afsnittet *projektbeskrivelse*. Vejprojektet er underlagt VVM-screening efter miljøvurderingsloven. På baggrund af screeningen vurderes det, at det ansøgte projekt med dets art, dimensioner og placering ikke må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor er der d. 30-06-2026 truffet afgørelse om, at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Dette vandløbsprojekt er ikke beskrevet i VVM-screeningen af vejprojektet. Det vurderes, at projektet er af underordnet betydning og ikke vil give anledning til ændringer i VVM-afgørelsens vurdering og konklusioner af det samlede vejprojekts påvirkning af miljøet. Grundet at dette projekt ikke vurderes at have indflydelse på områdets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold. Det vurderes, at etablering af vejprojektet er en forudsætning for at dette projekt skal udføres.

Kommunes bemærkninger

Når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager, kan tilladelsen udnyttes. Hvis der indgives klage, vil vandløbsmyndigheden underrette herom.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato.

Aalborg Kommune opfordrer i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder bygherre, entreprenører og leverandører til, at anvende materialer som er produceret på en bæredygtig måde og anvende maskiner m.v. som er energi- og miljørigtige.

Opmærksomhed henledes på krydsende ledninger i projektområdet. Bygherre er ansvarlig for at indhente LER oplysninger inden gravearbejdet.

Orientering vedr. museumsloven

Der kan i området være forhold af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejder skal Museumslovens §§ 25 -27 iagttages.

Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder, skal anlægsarbejdet i henhold til museumslovens § 27, stk. 2 standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Nordjyske Museer.

Venlig hilsen

Mette Pouline Ottosen
Vandløbssagsbehandler

+4599312248

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk.
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.

Kopi til

Ejer af matr.nr. 8b Lindholm By, Hvorup

Ejer af matr.nr. 12e Hvorup By, Hvorup

Bygherres rådgiver NIRAS A/S

Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg, dnaalborg-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk; himmerland@sportsfiskerforbundet.dk

Nordjyske Museer, nordjyskemuseer@aalborg.dk

Fiskeristyrelsen, fiskeriinspektorat vest (hvis de er hørt), inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk

Bilag 1 Klagevejledning

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indsendt senest 4 uger efter den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort. Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på [Nævnenes hus](#).

Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald.

Du sender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via Miljø- og Fødevareklagenævnet på [Nævnenes hus](#).

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, By og Land. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.